

1 Bevindingen m.b.t. toegankelijkheid Willem Eindhoven gebouw

- Bij het naar binnengaan van het pand is de hoogte van de eerste drempel 7 ½ centimeter (bij het naar buitengaan is dit minder namelijk 2 ½ cm).
- Van het deurbel plateau zit de laagste bel op 1,55 meter, te hoog om vanuit een rolstoel goed bij te kunnen. Voor medewerkers ed met een pasje hangt het apparaat wel goed namelijk op 1,18 meter hoogte.
- De afstand van het bellen plateau naar de deur is 3,15 meter. Het lijkt mij dat als je met je rolstoel eerst moet draaien, er vervolgens heen moet rijden en dan de deur open moet trekken, je hoogstwaarschijnlijk niet te laat ben en de deur weer op slot klikt.
- De buitendeur en de tussendeur bij de vestibule hebben een paneel van 58 cm hoog aan de onderzijde en voldoen daarmee aan brons.
- Op de parterre, eerste, tweede en derde etage heeft het pand aan twee zijden van de hal bij de liften een glazen deur met daarnaast een glazen wand. Op de vierde en vijfde etage is aan een zijde een gang afgesloten door een glazen deur met een glazen wand. Zowel de deur als de wand zijn van vloer tot plafond compleet van 100% transparant glas. Op slechts twee van de 10 wanden is tekst aangebracht (BG grond print shop en eerste UFB). Ook slechts vijf deuren hebben een tekst (logo). Dit betreft de deur van de bibliotheek en de twee deuren op parterre respectievelijk eerste etage. In alle gevallen is het aangebrachte logo minder dan 50% van de deurbreedte en heeft geen opvallende kleurstelling. E.e.a. is niet conform de eisen.
- De bedieningsknop van de lift zit op ongeveer 1.10 meter, de bediening in de lift zelf zit van 0.89 tot 1.11 meter en zit 55 cm uit de hoek. De lift zelf meet 1.10 bij 1.50. Al met al voldoet de lift aan de eisen gesteld bij brons.
- Het MIVA toilet heeft genoeg opstelruimte en kan afgesloten worden met een schuifdeur. De afstand tussen toiletrol en midden van de pot is 88 cm, dat is meer dan maximale 65 cm. De toiletrol hangt ook (als de beugel naar beneden geklapt is) achter de beugel. Het type prullenbak is in orde, ook hangen de handdoekautomaat en de zeepdispenser niet te hoog (beide 98 cm). Er is geen speciale kraan (met lange hendels) aangebracht.
- De Maas koffie automaat heeft een bedieningspaneel op 1,23 meter hoogte, binnen de normbreedte.
- Alle deuren gaan zwaar: uit ervaring is bekend dat iemand op krukken de deuren niet open kan trekken, laat staan iemand in een rolstoel.

2 Adviezen gevonden in rapportages van Bureau Ongehinderd

Probleem drempel hoogte Bij de ingang bevindt zich een drempel van 7 ½ cm hoog. Hierdoor kunnen bezoekers met een scootmobiel, rolstoel of rollator lastig of niet naar binnengaan.

Advies á la Bureau ongehinderd Verhoog de vloer of de bestrating (indien dat niet mogelijk is zorg voor een drempelhulp) zodat er geen hoogteverschil meer is (of maximaal 3 cm). Realiseer een stabiele, nagelvaste hellingbaan met antislip die 300kg kan dragen en een stijgingspercentage heeft van maximaal 24%¹. De helling baan moet over de gehele lengte een vrije breedte hebben van minimaal 90 cm. Indien het hoogte verschil zich bij een deur bevindt dan is de vrije doorgangsbreedte van de hellingbaan of drempel hulp tenminste gelijk aan de vrije doorgangsbreedte van de deur.

Probleem hoogte deurbel De bel is voor bezoekers bedienbaar op 1,55 meter. Hierdoor is de bel niet/lastig te gebruiken voor bezoekers met een scootmobiel of rolstoel.

Advies á la Bureau ongehinderd Zorg voor een bedienhoogte tussen de 70 en 135m.

Probleem glazen wanden/deuren Er is geen paneel aan de onderkant van glazen wanden en deuren, noch bevatten ze een hoog contrasterende markering op de juiste hoogte. Hierdoor ontstaat bots gevaar voor met name slechtziende bezoekers.

Advies á la Bureau ongehinderd Breng over de volle breedte van het glas een (sticker)paneel van 30 cm, hoogte vanaf de ondergrond aan OF² een contrasterende markering op 90 á 100 cm hoogte of op 130 á 140 cm hoogte. Dit laatste kan ook een vergelijkbare opvallende stickermarkering zijn in eigen huisstijl die zich tenminste op 90-100 cm hoogte of op 130-140 cm hoogte bevindt en tenminste 50% van de breedte van de glazen wand of deur is. Indien de markering transparant is, mag deze maximaal 40% transparantie hebben. Geschikte kleurencombinaties zijn onder andere: wit-zwart, wit-antraciet, geel-blauw, lichtgroen-donkerrood, lichtgroen-zwart. Ongeschikte kleurcombinaties zijn rood-groen en rood-zwart.

Probleem zware deuren De deuren openen moeilijk/zijn zwaar. Hierdoor kunnen bezoekers met een scootmobiel, rolstoel of rollator en ook bezoekers met een beperkte arm-/handfunctie de deur niet/nauwelijks zelfstandig openen.

Advies á la Bureau ongehinderd Zorg ervoor dat de deur zelfstandig kan worden geopend. Hiervoor zijn verschillende opties:

- Indien er een deurdranger aanwezig is, onderzoek of de openingsweerstand zo licht mogelijk afgesteld kan worden waardoor de trek/drukkracht maximaal 4kg. is. Houd hierbij rekening met brandveiligheid en compartimentering van het gebouw.
- Plaats een magnetische deurstop en zorg ervoor dat de deur tijdens openingstijden geopend is. De magneetsop kan gekoppeld worden aan een brandveiligheid systeem waardoor de deur bij brand kan sluiten. Doe dit altijd in overleg met de brandweer.
- Installeer een mechanische deurdranger waarbij de openingsweerstand zo licht mogelijk afgesteld kan worden, waardoor de trek-/duw kracht maximaal 4 kilo is. Houd hierbij rekening met brandveiligheid en compartimentering van het gebouw.
- Installeer een automatisch deurdranger. Indien deze aangestuurd wordt met één of meerdere bedieningsknoppen, zorg dan dat de bediening hoogte hiervan 70-135cm is. Indien nodig zorg dat er bij de installatie rekening gehouden wordt met het brandveiligheid systeem en met het toegangscontrole systeem.

¹ Voor goud is dit percentage lager namelijk 17%.

² Voor goud is er hier sprake van 'OF' maar van 'EN'.